

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3240.060 Austrittsfilter

Stand: 16.07.2024 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.060 - Austrittsfilter EMV

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



## Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Best.-Nr.                    | SK 3240.060   |
| Ausführung                   | EMV   |
| Produktbeschreibung          | Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden. |
| Material                     | ABS   |
| Farbe                        | RAL 7035  |
| Lieferumfang                 | Austrittsfilter<br>EMV-Filtermatte  |
| Montageausschnitt            | Ausbruch-Breite: 224 mm<br>Ausbruch-Höhe: 224 mm  |
| Passend für Best.-Nr.        | SK 3240.6xx/3241.6xx  |
| Abmessung                    | Breite: 255 mm<br>Höhe: 255 mm<br>Tiefe: 25 mm  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 inkl. EMV-Filtermatte<br>IP 56 mit EMV-Filtermatte und Strahlwasserhaube  |
| Gewicht/VE                   | 0,6 kg  |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück   |
| Zolltarifnummer              | 39269097  |

# Eigenschaften

---

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177651906 |
| ETIM 7.0   | EC002513      |
| ECLASS 8.0 | 27180706      |

---

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Zertifikate   | EAC   |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung                             |

---